



Food Safety Science Directorate
1400 Merivale Road
Postal Locator: T2-4G
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0Y9

Tel: (613) 773-5842 / Fax: (613) 773-5642

Direction des sciences de la salubrité des aliments
1400, chemin Merivale
Localisateur postal: T2-4G
Ottawa (Ontario) Canada
K1A 0Y9

Tél: (613) 773-5842 / Télécopieur: (613) 773-5642

Date: 2013/04/10

File/Dossier: J111

Jake Wiersma
Owner/Operator
JAG Fabrication, Inc.
#140 8710-15 Street
Edmonton, Alberta Canada
T6P 0B9

RE: J111 JAG Fabrication, Inc.
Edmonton, Alberta T6P 0B9, Canada
2013/04/10 e1 PolySto

This will acknowledge your submission dated 2012/11/26, concerning the aforementioned construction material for which you have requested acceptance for use in food processing facilities.

Upon reviewing the physical and chemical data, the product **PolySto** would appear satisfactory.

Therefore, no objection will be taken to the use of the above construction material in food facilities as wall curbing with floors, with the understanding that it is used in keeping with the manufacturer's recommendations for application and the Canadian Food Inspection Agency requirements and provided that:

1- All joints are to be sealed with an acceptable flexible caulking compound to provide a smooth, flush and impervious joint;

Nous accusons réception de votre soumission datée du 2012/11/26, concernant le matériau de construction cité en rubrique pour lequel vous demandez une acceptation pour utilisation dans les établissements de transformation alimentaire.

Évalué sur la base de ses caractéristiques physiques et chimiques, le produit **PolySto** semble satisfaisant.

Par conséquent, nous n'avons aucune objection à l'utilisation du matériau de construction ci-haut mentionné dans les établissements alimentaires comme moulures de bases de murs avec les planchers, à condition qu'il soit utilisé conformément aux recommandations d'application du fabricant et des exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et pourvu que:

1- Tous les joints soient scellés avec une pâte à calfeutrer souple acceptable procurant un fini lisse, à ras et imperméable;

2- All corners and wall-floor junctions shall be coved, and the coving must be acceptable by CFIA staff.

Should any unacceptable sanitary maintenance problems occur as a result of improper installation or maintenance, the inspection service may request corrective action to be taken.

This acceptance of the construction material will depend upon its continued acceptability to all concerned.

Should any changes occur in the chemical formulation of the aforementioned construction material, then this acceptance will be considered **NULL**.

Yours truly,

2- Tous les coins et les jonctions murs/sol soient courbés, et que la courbe ait un rayon acceptable par le personnel de l'ACIA.


Si des problèmes d'entretiens sanitaires inacceptables surviennent suite à une installation ou un entretien inadéquat, le service d'inspection pourrait demander que des mesures correctives soient prises.

L'acceptabilité du matériau de construction sera conditionnelle à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Cette acceptation sera considérée comme **NULLE** si l'on procède à une modification quelconque dans la formulation chimique du matériau de construction ci-haut mentionné.

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs,

Agent de programme
Évaluation chimique
Direction des sciences de la salubrité des aliments


Bernard Dallaire
Program Officer
Chemical Evaluation
Food Safety Science Directorate

BD/tl